

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
150003, г.Ярославль, ул.Войнова, д.1, Тел.: 73-26-92

ПРЕДПИСАНИЕ № 774
об устранении выявленных нарушений

20.12.2021г.

г. Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 72" ОГРН 1027600511003, ИНН 7602022460; 150042, Ярославская область, г.Ярославль, Е. Колесовой, д.26

акта 453 от 20.12.2021г.

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

В результате контрольно-надзорных мероприятий 14.12.2021 г. с 09:00 по 14:00 выявлены нарушения:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п. 1.5 у сотрудников школы частично отсутствуют действующие данные о привитости от: кори, дифтерии, ВГВ, новой коронавирусной инфекции;
- 2.4.11 в туалете мальчиков на первом этаже санитарно-техническое оборудование имеет дефект (скол на унитазе);
- п. 2.5.1 в туалетах для мальчиков и девочек на 2 этаже двери в кабинки – имеют дефекты, что не позволяет проводить качественную уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- п. 2.5.3 в, каб. №№ 5, 9, 11, 21, 30, 36, 37, 38, 39, на центральной лестнице со 2 на 3 этаж, рекреация около 6, 20каб., процедурный кабинет, медицинский кабинет – потолки имеют дефекты покрытия (следы протечек, отслойки, признаки поражения грибком); в каб. №№ 4, 11, 20, 36 (в т.ч. лаборантская), 37, 38, 45, на центральной лестнице со 2 на 3 этаж, медицинский кабинет, рекреация около кабинетов 17, 28 туалет девочек на 1 этаже, туалет мальчиков на 2 этаже – стены имеют дефекты покрытия (следы протечек, отслойки, сколы на плитке);
- п. 2.7.5 в каб. №№ 9, 36, в рекреациях около кабинетов №№ 17, 28, 37 полностью или частично отопительные приборы не имеют ограждающих устройств;
- п. 2.8.3 в рекреациях около каб. №№ 11, 17, 28, 37, на центральной лестнице со 2 на 3 этаж – стекла с трещиной, либо составные;

Предлагаю:

в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п. 1.5 не допускать к работе сотрудников без действующих данных о привитости в соответствии с календарем профилактических прививок;
- п. 2.4.11 не допускать использование санитарно-технического оборудования с дефектами;
- п. 2.5.1 не допускать использование дверей, покрытие которых не позволяет проводить качественную уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- п. 2.5.3 во всех помещениях школы не допускать дефектов настенного и потолочного покрытия;
- п. 2.7.5 не допускать отсутствие ограждающих устройств отопительных приборов;
- п. 2.8.3 во всех помещениях школы не допускать наличие трещин и иных нарушений целостности стекла;

Срок исполнения до **31.01.2023г.**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на **Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 72" ОГРН 1027600511003, ИНН 7602022460; 150042, Ярославская область, г.Ярославль, Е. Колесовой, д.26**

Документы, подтверждающие выполнение предписания предоставлять по мере исполнения, но не позже **31.01.2023г.**

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

150003, г.Ярославль, ул.Войнова, д.1.

(адрес представления сообщения)

Заместитель руководителя



Золотина Любовь Сергеевна

Копию настоящего предписания получил:

«20.12 2021 г.

Курбанова С.В.