



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главное управление МЧС России по Ярославской области**  
**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю  
(150064, г. Ярославль, Бабича, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail: ondgorod@mail.ru)

**Предписание № 83/1/1**

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 72»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору № 83 от «12» марта 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «18» марта 2021 года по «29» марта 2021 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Медведевым Константином Федоровичем проведена плановая–(внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты средняя школа № 72, осуществляющего деятельность по адресу: г.Ярославль, ул. Е. Колесовой, д. 26 обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии директора Курбановой Светланы Викторовны, заместителя директора по АХР Шепыревой Ирины Евгеньевны

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	При введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности (после вступления в силу Правил противопожарного режима в РФ (Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479) не проведен внеплановый противопожарный инструктаж.	п. 3 ППР в РФ, п. 26 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645).	15.02.2022г.	
2.	Не исправна система пожарной сигнализации в помещениях 3-го этажа здания (разделы СПС № 33, 34, 41, 42).	п. 54 ППР в РФ	15.02.2022г.	
3.	Загроможден подход к огнетушителю ОП-4 № 10 (установлен стол).	п.п. «е» п. 16 ППР в РФ	15.02.2022г.	
4.	На лестничной клетке у пищеблока (2	п.п. «м» п. 16 ППР в РФ	15.02.2022г.	

	этаж) установлен внешний блок кондиционера (помещение № 46 по техническому паспорту БТИ).	п. 4.4.9. СП 1.13130.2020		
5.	На дверях лестничных клеток отсутствуют приспособления для самозакрывания (1-3 этаж помещение № 44, № 83, № 23, № 46, № 69 по техническому паспорту БТИ).	п. 24 ППР в РФ	15.02.2022г.	
6.	Не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа. двери эвакуационного выхода из помещения малого спортивного зала (1 этаж помещение № 46 по техническому паспорту БТИ).	п. 26 ППР в РФ	15.02.2022г.	
7.	Имеющиеся перегородки с дверями, разделяющие коридор 3-го этажа здания (по проекту) на участки длиной не более 60 м выполнены не противопожарными 2-го типа.	п. 23 ППР в РФ 4.3.7. СП 1.13130.2020	15.02.2022г.	
8.	Закрыты баннерами световые проемы в центральной лестничной клетке. Также отсутствует документация на баннеры, подтверждающая показатели пожарной опасности.	п. 23 п. 25 ППР в РФ. п. 4.4.12. СП 1.13130.2020	15.02.2022г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля  
по пожарному надзору Медведев К. Ф.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)  
«29» 03 2021г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)  
«29» 03 2021г.

директор Руф Курбанов СВ  
(должность, фамилия, инициалы)

